BURMISTRZ
GMINY GOLENIÓW

Goleniów, dnia 29.10.2026 roku

BGK.7021.1.14.2026.KJ

Andrzej Bugajski

Redakcja Goleniów.net

Dotyczy: Wniosku o lokalizację ławki pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi i oceny zasadności jej przeniesienia.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 13.10.2026 r. dot. wyjaśnienia lokalizacji ławki pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi i oceny zasadności jej przeniesienia, informuję jak niżej.

Ławka została ustawiona przez Gminę w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Goleniów 2026, w zadaniu pn. „Złoty głos na relaks w blasku zachodzącego słońca – ławki i śmietniki wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej". Zadanie zostało zrealizowane. Teren, na którym stoi ławka, stanowi drogę powiatową należącą do Powiatu Goleniowskiego. Gmina uzyskała zgodę Starosty Goleniowskiego na realizację projektu. Za ustawienie ławki odpowiada zatem Gmina jako realizator zadania, a zarządcą terenu jest Powiat Goleniowski.

Zgodność lokalizacji ławki z przeznaczeniem terenu oceniono na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr XXXI/385/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 maja 2017 r. Plan dopuszcza na terenach dróg publicznych urządzenia związane z obsługą ruchu drogowego, ciągi piesze i rowerowe oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej niekolidujące z linią elektroenergetyczną. Na terenach infrastruktury elektroenergetycznej dopuszcza on dojścia i dojazdy niekolidujące z linią, a zakazuje wyłącznie budowy budynków. Ławka nie jest budynkiem, lecz obiektem małej architektury, zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.). Powyższe oznacza, że nie jest to obiekt przeznaczony na stały pobyt ludzi. Definicję pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi reguluje bowiem Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy nie określają odrębnych wymogów lokalizacyjnych dla ławek ustawianych przy ścieżkach rowerowych w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych. Wysokość

ławki nie ma przy tym znaczenia dla skrajni linii, ponieważ plan ustala minimalną wysokość zawieszenia przewodów linii 110 kV na 7,85 m nad poziomem terenu dla dróg publicznych.

Odrębnej ekspertyzy dotyczącej pola elektromagnetycznego przed ustawieniem ławki nie sporządzano. Gmina nie dysponuje zatem wynikami pomiarów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w tej lokalizacji. Informacje o parametrach linii pochodzą od operatora, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych (Departament Eksploatacji, Wydział Eksploatacji Sieci w Poznaniu). Według tych informacji ławka znajduje się w przęśle 93-94 linii 220 kV Morzyczyn - Police, dla której przyjmuje się pas technologiczny o szerokości 50 m, po 25 m od osi linii w obu kierunkach. Ławka stoi poza obszarem skrzyżowania dla tego przęsła. Z dokumentacji fotograficznej wynika, że stoi ona pomiędzy dwiema liniami, a nie bezpośrednio pod nimi. Do skrajnego przewodu z jednej strony pozostaje około 7 m, a do skrajnego przewodu z drugiej strony około 9 m.

Częstotliwość pola elektromagnetycznego, dla której określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pola elektromagnetycznego na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludności, reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448). Ławka przy ścieżce rowerowej jest miejscem dostępnym dla ludności, a nie terenem zabudowy mieszkaniowej. Operator poinformował, że istnienie pola elektromagnetycznego w pobliżu czynnych linii najwyższych napięć jest normalnym zjawiskiem fizycznym. Poinformował także, że na linii nie stwierdzono usterek, które mogłyby powodować ponadnormatywne oddziaływanie na otoczenie.

W odniesieniu do aspektów technicznych i samego montażu, wyjaśniam, że ławka ma metalową konstrukcję zamocowaną za pomocą kotew do podłoża, na którym wykonano utwardzenie z kostki. Są to standardowe rozwiązania stosowane przy montażu małej architektury w przestrzeni publicznej. Montaż nastąpił w ramach zadania zrealizowanego za zgodą zarządcy drogi.

Reasumując powyższe, Gmina przeanalizowała przedmiotowy wniosek i jest na stanowisku, że podjęła wszelkie niezbędne czynności w przedmiotowej sprawie. W świetle dokonanych ustaleń nie znajduje uzasadnienia dla zmiany lokalizacji przedmiotowej ławki. Ławka jest obiektem małej architektury i została ustawiona zgodnie z ustaleniami miejscowego planu i za zgodą zarządcy drogi. Znajduje się ona w odległości około 7 m i 9 m od skrajnych przewodów

(poniżej dokumentacja fotograficzna). Operator nie stwierdził usterek linii ani nie zgłosił

zastrzeżeń do lokalizacji, nie dysponuje także wynikami pomiarów wskazujących na przekroczenie norm określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia.



Z up. BURMISTRZA

Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów

Agnieszka Bernarda Wróblewska

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Bernarda Wróblewska
Data: 2026.10.30 10:37:32 +01'00'